



DE	Gebrauchs- und Pflegeanleitung TEMPUR® Premium Flex	2
EN	Instructions for Use and Care TEMPUR® Premium Flex	4
FR	Instructions d'utilisation et d'entretien TEMPUR® Premium Flex	6
NL	Instructie voor gebruik en onderhoud TEMPUR® Premium Flex	8
PL	Instrukcja użytkowania i konserwacji TEMPUR® Premium Flex	10



Gebrauchs- und Pflegeanleitung

TEMPUR® Premium Flex

Danke

Sie haben sich für einen druckentlastenden TEMPUR® Systemrahmen entschieden. Dieses Produkt wurde nach unseren strengen Qualitätsnormen gefertigt. Sollten Sie trotz sachge-rechter Montage und Bedienung Grund zur Reklamation haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.



Sicherheitshinweise

TEMPUR® Bettssysteme entsprechen den Anforderungen der DIN EN 1725. Die Rahmen sind gemäß ihrer Bestimmung als Bettunterfederung in Verbindung mit einer handelsüblichen Matratze zu nutzen. Ungeeignet sind alle Arten von Matratzen mit integrierter Federung.

Bei bestimmungsgemäßer Nutzung (Liegen, Schlafen, Sitzen) ist eine Belastung über die volle Bettfläche von max. 120 kg ohne Einschränkung möglich. Darüber hinaus kann der Rahmen eingeschränkt auch mit höherer Belastung zum Einsatz kommen, solange der bestimmungsgemäße Gebrauch beachtet wird. Bitte beachten Sie, dass der Hersteller für Überbelastung keinerlei Gewähr übernehmen kann.

Bitte beachten Sie folgende Punkte:

- Dass durch Unachtsamkeit beim Eingreifen in den Verstellmechanismus unter der Liegefläche während des Verstellens Gliedmassen gequetscht werden könnten.
- Dass der Rahmen in den dafür vorgesehenen Bettkasten integriert wird. Ist dies nicht gewährleistet, bzw. ist eine sichere Integration in dem Bettkasten nicht vorgesehen, verwenden Sie bitte Füße (als Zubehör lieferbar), die Sie am Bettrahmen befestigen.
- Um Verspannungen der Beschläge zu vermeiden, muss der TEMPUR® Rahmen auf einem ebenen Untergrund stehen.
- Um Beschädigungen der Bauteile vorzubeugen, müssen die Beschläge gleichmäßig einrasten.
- Bauteile können beschädigt werden, wenn es zu einer punktuellen Überlastung der Lattenrostinnenrahmen durch Aufsitzen o. ä. bei aufgestelltem Kopf- oder Fußteil kommt.
- Dass während des Stellvorgangs keine Körperteile (auch von Dritten) in die Scherstellen gelangen können. Die Nutzung der Verstellung durch Kinder ist zu unterbinden! Es besteht sonst die Gefahr von Quetschungen.
- Dass sowohl die Verstellmechanismen wie auch die Motoren in ihrer Bewegung uneingeschränkt und unbehindert arbeiten können.
- Kleinteile können von Kindern verschluckt werden, was zu Verletzungen sowie Lebensgefahr führen kann. Daher müssen diese von Kindern fern gehalten werden.

Aufbauanleitung

- Achten Sie beim Einsetzen des Bettrahmens in den Bettkasten darauf, dass mindestens 4 Befestigungspunkte eine sichere Auflage des Rahmens garantieren.
- Sollten Sie den Bettrahmen freistehend ohne Bettkasten nutzen wollen, ist eine ebene Standfläche und feste Montage der Bettfüße wichtig.
- Bei verstellbaren Rahmen sind vor Inbetriebnahme alle Kabelbinder zu entfernen. Überzeugen Sie sich bitte gewissenhaft vor der ersten Nutzung, dass alle Kabelbinder entfernt wurden, da es sonst zu Schäden an den Motoren bzw. am Rahmen kommen kann.
- Bei längerer Nichtnutzung der Fernbedienung sollten die Batterien aus der Fernbedienung entfernt werden, um Schäden durch Auslaufen der Batterien zu vermeiden.
- Bei Überbreiten ab 120 cm empfehlen wir die optional erhältlichen Stützfüße.
- Das Produkt wurde gemäß DIN EN 1725 (Betten und Matratzen: Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfverfahren sowie LGA-Anforderungen) hergestellt.

Verstellung

Manuell verstellbare Rahmen verstellen sich durch Hochziehen an der Schlaufe. Zurückstellung durch Anheben der Verstellteile bis zum Endanschlag und langsames Herablassen. Bei Motorrahmen betätigen Sie den Handschalter. Bitte beachten Sie die oben genannten Sicherheitshinweise zur Nutzung der Verstellmöglichkeiten.

Individuelle Härtegradeinstellung

Die Lordosenverstellung ist serienmäßig vorinstalliert und kann durch Verdrehen des inneren Rings im Federelement auf den Härtegrad soft, medium oder hard eingestellt werden.



Füße

Als Zubehör sind verschiedene Fuß-Sets erhältlich. Diese Füße ermöglichen die Nutzung als freistehende Variante ohne Bettkasten. Die Füße können auch dazu dienen, den Rahmen in einen Bettkasten hineinzustellen bzw. eine höhere Stabilität im Bettkasten zu erreichen. Die Füße werden mit der Außenecke durch vorgefertigte Bohrungen verbunden. Wir empfehlen die Montage der Füße grundsätzlich mit 2 Personen durchzuführen. Es ist sinnvoll, die Matratzenhalter erst nach Befestigung der Füße anzubringen. Bei Überbreiten mit erhöhter Beanspruchung (ab 120 cm) und Überlängen (ab 210 cm) können optional Stützfüße an der Mittelstrebe montiert werden, um eine sichere Stabilität des Bettrahmens zu gewährleisten.



Matratzenhalter

Wird der TEMPUR® Rahmen als freistehende Variante eingesetzt, sind Matratzenhalter erforderlich, um ein Verrutschen der Matratze zu vermeiden. Diese sind dem Bettsystem nicht beigefügt und optional erhältlich. Es empfiehlt sich, 5 Halter anzubringen. Einen am Fußteil und je 2 an den Rahmenseiten.



Montage:

Bei Rahmen ohne Verstellung

An den Innenseiten des Rahmens ist der Matratzenhalter mittels der beiliegenden Spax®-Schrauben anzubringen. Die Befestigungspunkte für die Schrauben sind vorgebohrt.

Bei Rahmen mit Motorverstellung

Chrom-Matratzenhalter werden an den seitlichen Aufnahmen einfach eingesteckt. Der Fußteil-Matratzenhalter wird mit Hilfe von 4 Spax®-Schrauben unter die letzte Federleiste in die vorgebohrten Löcher geschraubt.

Maße

Federholzrahmen werden nach Vorgaben der DIN EN 1334 (Maße und Toleranzen bei Betten und Matratzen) hergestellt.

Matratze

Der TEMPUR®-Systemrahmen wurde speziell für die Anwendung in Kombination mit TEMPUR® Matratzen entwickelt. Bei diesem entscheidend anderen Schlafkonzept wird die einzigartige druckentlastende Eigenschaft des TEMPUR®-Materials durch die patentierte druckabsorbierende Rahmenoberfläche unterstützt.

Motorrahmen

Bitte beachten Sie die Angaben auf dem Handschalter sowie die weitergehenden Erläuterungen in den betreffenden Bedienungsanleitungen.

Materialien

Polymere:

Es werden ausschließlich thermoplastische und thermoelastische Polymere verwendet, die nach Gebrauch vollständig wiederverwertet werden können. Alle Kunststoffelemente sind durchgefärbt und unlackiert. Weichmacher und andere schädigende Additive werden nicht eingesetzt.

Holz:

Holzrahmen und Federleisten sind aus Buchenholz, das zum Schutz mit einem Naturwachs bzw. mit einer Papierfolie versiegelt ist. Die Verleimung der Schichtleisten erfolgt mit einem speziellen Harnstoffharz, das physiologisch unbedenklich ist. Rahmen- und Federleisten sind je nach Ausführung bis zu 8-fach verleimt, formaldehydarm nach europäischer Norm und gewährleisten hohe Dauerelastizität.

Pflegehinweis

Allgemein

Verstellscheren sollen 1x jährlich mit einem trockenen Tuch gereinigt werden. Die Zahnstangen der Verstellerschere mindestens 1x jährlich mit Vaseline oder säurefreiem Fett dünn bestreichen. Diese Behandlung wirkt sich positiv auf die Lebensdauer der Federholzrahmen aus. Das Produkt sollte vor lang andauernder Sonneneinstrahlung geschützt werden. Eine Reinigung sollte mit purem Wasser bzw. milden, handelsüblichen Mitteln durchgeführt werden. Keine Putz- und Scheuermittel, Alkohol, Nitroverdünnung, Azeton oder sonstige aggressiven Mittel verwenden. Bei Beschädigung durch unzulässige Reinigungsmittel gewähren wir keine Garantie.

Motorische Ausführungen

Mögliche Geräusche, ausgelöst durch z.B. Staubpartikel etc., lassen sich am sichersten durch regelmäßiges Fetten von Achspunkten und Laufflächen vermeiden. Wir empfehlen dazu ein gutes, gesundheitlich unbedenkliches Allzwecköl, z.B. Würth saBesto HHS 2000. Bei Bedarf, mindestens jedoch 1x jährlich, soweit möglich die relevanten Stellen einölen.

Zerlegbarkeit Recycling

Durch Kennzeichnung der Einzelteile ist die Möglichkeit einer sortenreinen Trennung der Kunststoffe gegeben, d. h. sie sind 100% recyclebar.

Sonderausführungen auf Anfrage.

Technische Änderungen vorbehalten.

4 Instructions for Use and Care

TEMPUR® Premium Flex

Thank You

... for choosing a TEMPUR® Bed Base. This product is made to stringent quality standards. Should you have any complaint despite correct assembly and use, contact your specialist dealer.



Safety warning

TEMPUR® Bed Bases meet requirements and specifications of DIN EN 1725. As specified the bed base should be used as a foundation in conjunction with a standard mattress. With normal use (lying, sleeping, sitting) a maximum strain of 120kg over the entire bed surface is possible without any restriction. Under certain conditions, it is possible to expose the bed to a higher strain as long as its intended purpose is taken into consideration. Please note that the manufacturer cannot take any responsibility for incorrect use and capacity overload.

Please note:

- When adjusting the position of the base, take care that your fingers do not get caught in the mechanism.
- Make sure that the base fits properly into your bedstead. If not, fix legs (available as optional extras) to the base.
- To prevent distortion of fittings, the TEMPUR® Bed Base must be placed on an even floor.
- To prevent damage to parts, make sure that all the fittings are properly slotted into place.
- Sitting on either the foot end or head end in the raised position can cause strain and damage to parts.
- Make sure to keep yourself and others clear of the shearing points when adjusting the position of the base. Do not allow children to adjust the position! Otherwise there is a risk of crushing injury.
- Ensure that nothing hinders or obstructs the adjusting mechanism or motors.
- Small articles can be swallowed by children, which can lead to injuries as well as danger of life. Therefore, these articles must be kept away of children.

Mounting the TEMPUR® Bed Base

- When placing the bed base in the bedstead, make sure that it is firmly supported by at least four fastening points.
- If you are going to use the bed base on its own, without a bedstead, make sure that the legs are on an even surface and securely mounted.
- In the case of an adjustable base, remove the cable clips before use. Make absolutely sure that all the clips have been removed before using the base for the first time, as failure to do so could damage the motors or the base itself.
- If the remote control is not used for lengthy periods, remove the batteries to prevent damage from leakage.
- We recommend the installation of optional support legs on oversize bases from 120 cm width.
- The TEMPUR® Bed Base complies with DIN EN 1725 (Beds & Mattresses: Safety Standards & Test Methods) as well as LGA (Bavarian Trade Institute) standards.

Adjusting the position of the bed base

Manually adjustable models are adjusted by pulling the loop upwards. To lower, pull the adjustable parts up as far as they will go, then slowly lower them again. For mechanically adjustable models, press the switch. Take note of the safety instructions above when adjusting the position of the base.

Individual firmness adjustment

The plates are preinstalled and settings may be adjusted by a simple turning motion of the inner ring.



Legs

Various sets of legs are available as accessories, enabling you to use the bed bases as freestanding bases without a bedstead. The legs will also provide greater stability when fixed to bases placed in bedsteads. The legs are fixed to the base using pre-drilled screw holes at each corner of the base. You are advised to mount the legs with the help of another person. You will find it easier if you mount the mattress support after fixing the legs to the base. With extra-large (120 cm and more) and extra-long (210 cm and more) sizes, you have the option of fixing legs to the central strut for greater stability.



Mattress support

If you use your TEMPUR® Bed Base as a freestanding base, you will need mattress holders to prevent the mattress from slipping. We recommend 5 holders, one at the foot end and two at each side. For double or extra wide beds please attach 2 at the foot and 2 to each side of the base.



Assembling

For non-adjustable bases

The mattress support is to be attached to the inner side of the base by using the provided Spax®-screws. The fastening points for the screws have been pre-drilled.

For motor adjustable bases

Chrome mattress retainers are simply inserted in the side adapters. The footboard mattress retainer is attached under the last spring slat using 4 Spax®-screws in pre-drilled holes.

Dimensions

The wooden spring bases comply with DIN EN 1334 (Methods of Measurement and Recommended Tolerances for Beds and Mattresses) specifications.

Mattress

The TEMPUR® Bed Base is specially designed for use with TEMPUR® mattresses. In this genuinely innovative bed concept, the unique pressure-resistant properties of the TEMPUR® materials are aided by the patented, pressure-absorbing surface of the base.

Motorised bases

Please follow the instructions on the switch and the more detailed explanation in the instruction manual.

Materials

Polymers

Only fully recyclable thermoplastic and thermoelastic polymers go into making TEMPUR® Bed Bases. All synthetic parts are dyed and paint-free. We do not use softeners or other harmful additives.

Wood

Wooden bases and spring supports are made in beech and protected by a natural wax or covered with paper foil. The laminated wood is made using special, non-toxic carbamide resin. The base and spring supports have up to 8 glued layers depending on the model, are low in formaldehyde in compliance with European standards and have durable elasticity.

Care

General

Clean the hinges once a year with a dry cloth. Apply a thin layer of Vaseline or acid-free fat on the racks at least once a year. This will prolong the life of your TEMPUR® Bed Base. Avoid exposing the bed base to direct sunlight for long periods. To clean, use water or any mild cleaning agent. Do not use deep-cleaning or scouring agents, alcohol, Cellosolve thinner, acetone or any caustic agent. We accept no liability for damage caused by the use of inappropriate cleaning agents.

Motorised models

The best way of avoiding noise caused e.g. by dust particles is to grease joints and using a quality, non-toxic, all-purpose oil where possible to relevant parts as and when needed, but at least once a year.

Dismantling Recycling

The composition of each individual part is marked to facilitate sorting for waste disposal, i.e. all parts are fully recyclable.

Special designs available on request.

Subject to technical alterations.

Instructions d'utilisation et d'entretien

TEMPUR® Premium Flex

Remerciement

Vous avez choisi un sommier de relaxation TEMPUR®. Ce produit a été réalisé conformément à aux normes de qualité strictes qui sont les nôtres. Si, en dépit d'un montage et d'une utilisation corrects, vous avez une réclamation à formuler, veuillez vous adresser à votre revendeur spécialisé.



Consignes de sécurité

Les systèmes de literie TEMPUR® satisfont aux exigences de la norme DIN EN 1725. Il convient d'utiliser les cadres conformément à l'affectation prévue en tant que sommier en connexion avec un matelas en vente dans le commerce. En cas d'utilisation conforme à l'affectation prévue (se coucher, dormir, s'asseoir), une sollicitation sur toute la surface du lit, jusqu'à 120 kg, est possible sans restriction. En plus, le lit peut aussi être utilisé sans restriction, même avec une sollicitation plus importante, tant que l'emploi conforme à l'affectation prévue est respecté. Veuillez observer que le fabricant décline toute responsabilité en cas de sollicitation excessive.

Veuillez tenir compte des points suivants:

- Il existe un risque de pincement si, pendant le réglage du sommier, les doigts sont glissés par inadvertance dans le système de réglage situé sous la surface de couchage.
- Le sommier doit être intégré au cadre prévu à cet effet. Si tel n'est pas le cas ou si une intégration sûre du sommier dans le cadre n'est pas prévue, veuillez utiliser des pieds (disponibles en option) que vous fixerez au sommier.
- Afin de prévenir toute déformation des armatures, il est important que le sommier TEMPUR® soit posé sur un sol plan.
- Afin d'éviter tout dommage des pièces, il est important que les armatures s'enclenchent de manière uniforme.
- Les pièces risquent d'être endommagées si le cadre intérieur des lattes subit une pression ponctuelle trop importante lorsqu'une personne se tient assise dans le lit, par exemple, ou lorsque ce même phénomène est provoqué par le relevage de la tête ou la zone des pieds.
- Pendant le réglage, veuillez impérativement à ce que personne ne mette les doigts ou autre partie du corps dans l'espace situé entre les lattes et le cadre du sommier. Ne laissez pas les enfants se servir du système de réglage! Autrement, il y a le risque de contusion.
- Veuillez à ce que le mouvement et le fonctionnement des mécanismes de relevage et des moteurs ne soient pas entravés.
- Les petites pièces risquent d'être avalées par les enfants, ce qui peut entraîner des blessures et un danger de mort. Il faut donc maintenir celles-ci hors de la portée des enfants.

Instructions de montage

- Lors de l'intégration de votre sommier dans le cadre, veillez à ce qu'au moins 4 points de fixation garantissent un bon maintien du sommier.
- Si vous souhaitez utiliser le sommier sans cadre, il est important que le sol soit plan et que les pieds soient bien montés.
- Avant la mise en service d'un sommier relevable, il est important de libérer les câbles de leurs attaches. Assurez bien que toutes les attaches ont été retirées avant d'utiliser le sommier. En effet, celles-ci peuvent endommager les moteurs ou le sommier.
- Si la télécommande reste inutilisée pendant une période prolongée, il est recommandé d'en retirer les piles afin d'éviter que celles-ci ne coulent et n'endommagent la télécommande.
- Pour les sommiers extra-larges (120 cm et plus), nous recommandons l'utilisation de pieds disponibles en option.
- Ce produit a été fabriqué conformément à la norme NF EN 1725 (Lits et matelas - Exigences de sécurité et méthodes d'essai).

Réglage

Les sommiers réglables manuellement se relèvent en tirant sur la boucle. Pour les remettre à plat, tirez les parties relevables jusqu'à la butée avant de les faire redescendre doucement. Le réglage des sommiers électriques s'effectue à l'aide de l'interrupteur. Veuillez tenir compte des consignes de sécurité mentionnées ci-dessus pour bien exploiter les possibilités de réglage.

Réglage individuel de fermeté

Les plots sont préinstallés, leur fermeté peut être réglée par un simple mouvement de rotation de l'anneau intérieur.



Pieds

Divers jeux de pieds sont disponibles en option. Ces pieds permettent d'utiliser le sommier seul, sans cadre. Ils peuvent également servir à placer le sommier dans le cadre ou à augmenter la stabilité du sommier dans celui-ci. Les pieds sont fixés aux angles extérieurs à l'aide des trous présents. Il est recommandé d'être à deux pour effectuer le montage des pieds. Il est judicieux de mettre en place les arrêts matelas après avoir monté les pieds. Pour les sommiers extra-larges exerçant une forte pression (120 cm ou plus) ou extra-longs (210 cm ou plus), il est possible de monter, sur la traverse centrale, des pieds disponibles en option afin d'assurer la stabilité du sommier.



Arrêteurs

Si le sommier TEMPUR® est utilisé sans cadre, il faut utiliser des arrêteurs pour éviter que le matelas glisse. Il est recommandé de monter 5 arrêteurs : un au pied du sommier et deux de chaque côté. Les arrêteurs sont livrés avec le sommier mais ne sont pas montés. En cas de lit double ou de surdimensionnement, veuillez en fixer 2 du côté pied et 2 sur chacun des côtés du sommier.



Montage:

En cas de sommier sans réglage

Du côté intérieur du sommier, le support du matelas doit être fixé au moyen des vis Spax® jointes. Les points de fixation pour les vis sont déjà percés.

En cas de sommier avec réglage moteur

Les supports de matelas chromés sont simplement introduits dans les logements latéraux. Le support de matelas du pied est vissé à l'aide de 4 vis Spax® sous le dernier connecteur à ressort dans les trous déjà percés.

Dimensions

Les sommiers à lattes sont fabriqués conformément aux prescriptions de la norme NF EN 1334 (Lits et matelas - Méthodes de mesure et tolérances recommandées).

Matelas

Le sommier modulaire TEMPUR® a été développé spécialement pour une utilisation en association avec les matelas TEMPUR®. Dans ce concept de literie résolument différent, la propriété unique en son genre du matériau TEMPUR®, qui allège les pressions, est assistée par celle de la surface du sommier brevetée, qui absorbe les pressions.

Sommiers à moteur

Veuillez tenir compte des indications se trouvant sur l'interrupteur manuel ainsi que des explications figurant dans le mode d'emploi correspondant.

Matériaux

Polymères

Nous utilisons uniquement des polymères thermoplastiques et thermoélastiques intégralement recyclables après utilisation. Tous les éléments synthétiques ont été entièrement teintés et non laqués. Nous n'utilisons ni plastifiants, ni autres additifs nocifs.

Bois

Les sommiers en bois et les lattes sont en hêtre vitrifié avec de la cire naturelle ou une pellicule de papier. Les couches de bois ont été collées à l'aide d'une résine d'urée spéciale sans danger pour la santé. Les cadres et les lattes ont été collés jusqu'à 8 fois suivant le modèle et contiennent peu de formaldéhyde conformément aux normes européennes ce qui leur confère une élasticité durable et de qualité.

Conseils d'entretien

Généralités

Nettoyer les pinces de réglage une fois par an à l'aide d'un chiffon sec. Graisser légèrement les crémaillères des pinces au moins une fois par an à l'aide de vaseline ou d'une graisse non acide. Ce traitement a un effet positif sur la longévité des sommiers à lattes. Il est recommandé de protéger le sommier d'un ensoleillement prolongé. Nettoyez-le à l'eau claire ou additionnée d'un produit usuel doux. N'utilisez pas de produits détergents ou abrasifs, d'alcool, de diluants, d'acétone ou autres produits agressifs. Nous n'accordons pas aucune garantie en cas de dommages dus à l'utilisation de produits de nettoyage non autorisés.

Modèles électriques

Le meilleur moyen d'éviter d'éventuels bruits dus, par exemple, à un dépôt de poussière, est de graisser régulièrement les essieux et les surfaces de roulement. Nous conseillons d'utiliser à cet effet une huile multifonctionnelle de bonne qualité, sans danger pour la santé, telle que Würth saBesto HHS 2000. Graisser, dans la mesure du possible, les points et surfaces voulus au moins une fois par an, plus souvent en cas de besoin.

Démontage et recyclage

L'identification des différentes pièces permet une parfaite séparation des matières synthétiques d'après leur catégorie; celles-ci sont recyclables à 100%.

Modèles spéciaux sur demande.

Sous réserve de modifications techniques.

Instructie voor gebruik en onderhoud

TEMPUR® Premium Flex

Hartelijk bedankt...

...voor uw keuze voor een drukverlagend TEMPUR®-systeem. Dit product is vervaardigd volgens onze strenge kwaliteitseisen. Mocht u ondanks juiste montage en gebruik toch een probleem ondervinden, neemt u dan contact op met uw dealer.



Veiligheidswaarschuwing

Bedsystemen van TEMPUR® voldoen aan de eisen van de norm DIN EN 1725. De bedbodems moeten volgens hun bestemming als bedondervering in combinatie met een gebruikelijke matras worden gebruikt. Bij gebruik volgens de bestemming (liggen, slapen, zitten) kan het volledige bedoppervlak zonder beperkingen met max. 120 kg worden belast. Bovendien kan het bed in beperkte mate ook hoger worden belast, mits het volgens de bestemming wordt gebruikt. Houd er rekening mee, dat de producent bij overbelasting niet aansprakelijk kan worden gesteld.

Belangrijk:

- Pas bij het instellen van het frame op dat uw vingers niet klem komen te zitten in het mechanisme.
- Zorg ervoor dat het frame goed in de bedombouw past. Bevestig poten (optioneel verkrijgbaar) aan het frame als dit niet het geval is.
- Om vervorming van onderdelen te voorkomen moet het TEMPUR® bedframe op een vlakke vloer geplaatst worden.
- Zorg ervoor dat alle montagestukken goed op hun plaats zitten om schade aan onderdelen te voorkomen.
- Als de vloer geraakt wordt bij het optillen van het hoofd- of voeteneinde kan er spanning op de onderdelen komen te staan en beschadiging optreden.
- Zorg ervoor dat u zelf en anderen uit de buurt blijven van de scharende onderdelen bij het instellen van de stand van het frame. Laat kinderen de stand niet instellen. Indien de schotels op andere wijze worden versteld, is er risico op beschadiging. Indien de schotels op andere wijze worden versteld, is er risico op beschadiging.
- Zorg ervoor dat niets het instelmechanisme of de motoren hindert of blokkeert.
- Kinderen zouden kleine onderdelen kunnen inslikken wat tot letsel en zelfs levensgevaar kan leiden. Houd kleine onderdelen daarom buiten bereik van kinderen.

Het TEMPUR® bedframe monteren

- Zorg ervoor dat het bedframe stevig gesteund wordt op minstens vier bevestigingspunten als u het bedframe in de bedombouw plaatst.
- Als u het bedframe zonder ombouw gaat gebruiken, zorg er dan voor dat de poten op een gladde ondergrond staan en stevig bevestigd worden.
- Bij instelbare frames de kabelklemmen voor gebruik verwijderen. Verzekert u ervan dat alle klemmen verwijderd zijn voordat u het frame voor de eerste keer gaat gebruiken. Als dit niet het geval is, kunnen de motoren of het frame zelf beschadigd worden.
- Haal de batterijen uit de afstandsbediening als deze langere tijd niet gebruikt wordt, om beschadiging door lekkage te voorkomen.
- Bij grote breedtes vanaf 120 cm adviseren wij extra steunpoten te gebruiken, die optioneel verkrijgbaar zijn.
- Het TEMPUR® bedframe voldoet aan DIN EN 1725 (Bedden & matrassen: veiligheidsnormen & testmethoden) en aan de normen van het LGA (Beiers handelsinstituut).

De stand van het bedframe instellen

Handmatig instelbare modellen kunnen ingesteld worden door de lus naar boven te trekken. Om het frame te verlagen trekt u de instelbare onderdelen zo ver mogelijk omhoog en laat u ze vervolgens weer langzaam zakken. Bij mechanisch instelbare modellen drukt u op de schakelaar. Neem bovenstaande veiligheidsinstructies in acht bij het instellen van het frame.

Verstelbaarheid afzonderlijke schotels

De schotels van de Cloud Bedbodem staan bij levering op een standaardstand. De schotels kunnen steviger of soepeler worden ingesteld door een simpele draaibeweging aan de binnenste draaischijf.



Poten

Er zijn diverse potensets verkrijgbaar als accessoires, zodat u de bedframes zonder bedombouw kunt gebruiken. De poten zorgen tevens voor extra stabiliteit als het frame in een bedombouw geplaatst wordt. De poten worden aan het frame bevestigd in voorgeboorde schroefgaten op elke hoek van het frame. Wij raden u aan om de poten met de hulp van iemand anders te monteren. U zult merken dat het makkelijker is als u de matrassteun bevestigt nadat u de poten aan het frame heeft gemonteerd. Bij de extra brede (120cm en meer) en extra lange (210cm en meer) formaten kunt u ook poten bevestigen aan de centrale stijl voor extra stabiliteit.



Matrassteunen

Als u uw TEMPUR® bedframe als een losstaand frame gebruikt, heeft u matrashouders nodig om te voorkomen dat het matras wegglijdt. Wij raden u aan om 5 houders te gebruiken, één aan het voeteneinde en twee aan elke zijkant. Bij een tweepersonsbed of bij brede bedden, moeten er 2 matrashouders aan het voeteneind en resp. 2 aan elke zijkant van de bodem worden bevestigd.



Montage

Bij een bedbodem zonder verstelling

De matrashouder moet met behulp van de meegeleverde Spax® schroeven aan de binnenzijde van de bodem worden bevestigd. De bevestigingspunten voor de schroeven zijn voorgeboord.

Bij een bedbodem met motorische verstelling

De verchroomde matrashouders worden eenvoudig in de daarvoor aanwezige openingen aan de zijkanten gestoken. De matrashouder aan het voeteneinde wordt met behulp van 4 Spax® schroeven in de voorgeboorde gaten onder de laatste lat bevestigd.

Afmetingen

De houten veerframes voldoen aan de DIN EN 1334 specificaties (Meetmethoden en aanbevolen tolerantiegrenzen voor bedden en matrassen).

Matras

De TEMPUR® bedframes zijn speciaal ontworpen voor gebruik met TEMPUR® matrassen. Met dit waarlijk innovatieve bedconcept worden de unieke drukverlagende eigenschappen van de TEMPUR® materialen versterkt door het gepatenteerde drukabsorberende oppervlak van het frame.

Gemotoriseerde frames

Gelieve de instructies op de schakelaar en de uitgebreidere uitleg in de gebruiksaanwijzing op te volgen.

Materiaal

Polymeren

Voor de vervaardiging van TEMPUR® bedframes worden alleen thermoplastische en thermo-elastische polymeren gebruikt die volledig gerecycled kunnen worden. Alle kunststof onderdelen zijn gekleurd zonder verfstoffen. We gebruiken geen verzachters of andere schadelijke toevoegingen.

Hout

De houten frames en springsteunen zijn gemaakt van beukenhout en beschermd met een natuurlijke was of bedekt met papierfolie. Het gelamineerde hout is gemaakt met behulp van een speciale, niet giftige guanidine-hars. Het frame en de springsteunen bevatten, afhankelijk van het model, maximaal 8 gelijkde lagen met een lage concentratie formaldehyde die voldoet aan de Europese normen en zijn duurzaam elastisch.

Onderhoud

Algemeen

Maak het schaarmechanisme eenmaal per jaar schoon met een droge doek. Smeer minstens één keer per jaar een dunne laag vaseline of zuurvrij vet op de stangen. Dit verlengt de levensduur van uw TEMPUR® bedframe. Zorg ervoor dat het bedframe niet gedurende lange tijd in de zon staat. Gebruik voor het schoonmaken alleen water of een mild reinigingsmiddel. Gebruik geen diepreinigende of schurende middelen, alcohol, thinner, aceton of andere bijtende middelen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is door het gebruik van ongeschikte reinigingsmiddelen.

Gemotoriseerde modellen

Geluid dat veroorzaakt wordt door bijvoorbeeld stofdeeltjes kan het beste worden voorkomen door de scharnieren en de looprails regelmatig te smeren. Wij raden u aan om een niet-giftige, universele kwaliteitolie te gebruiken, zoals Würth saBesto HHS 2000. Breng de olie waar mogelijk aan op de relevante onderdelen als dit nodig is (minstens eenmaal per jaar).

Demontage Recyclen

Op elk onderdeel staat de samenstelling aangegeven zodat de onderdelen gemakkelijk gesorteerd kunnen worden voor de afvalverwerking. Alle onderdelen kunnen volledig gerecycled worden.

10 Instrukcja użytkowania i konserwacji

TEMPUR® Premium Flex

Dziękujemy

za zakup stelaża TEMPUR®. Produkt ten został wykonany zgodnie z najwyższymi normami jakości. Jeśli mimo właściwego montażu i użytkowania zaistniałby powód do reklamacji, prosimy o kontakt z punktem sprzedaży.



Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Stelaże TEMPUR® spełniają wymogi normy DIN EN 1725. Stelaże należy wykorzystywać zgodnie z ich przeznaczeniem jako podstawę dla materaca. Podczas normalnego użytkowania (leżenia, snu, siedzenia) dopuszczalne jest obciążenie całej powierzchni łóżka, bez ograniczeń, do maks. 120 kg. W ograniczonym zakresie można ponadto korzystać ze stelaża także przy większym obciążeniu, używając go jednak zgodnie z przeznaczeniem. Proszę pamiętać, że gwarancja producenta nie obejmuje przeciążenia stelaża.

Prosimy o przestrzeganie poniższych zasad:

- Podczas regulacji pozycji stelaża uważaj, aby palce nie zostały uszkodzone przez jego mechanizm.
- Stelaż należy zamontować w dopasowanej ramie łóżka. Jeśli to niemożliwe, użyj nóg (wyposażenie opcjonalne), które można przymocować do stelaża.
- Aby uniknąć przeciążenia okuć, stelaż TEMPUR® należy ustawić na równym podłożu.
- Aby uniknąć uszkodzenia elementów upewnij się, że wszystkie okucia są na swoim miejscu.
- Obciążanie krawędzi uniesionych części stelaża np. poprzez siadanie może doprowadzić do ich uszkodzenia.
- Należy uważać, by podczas regulacji w obrębie elementów ruchomych nie znalazły się żadne części ciała (także osób trzecich). Dzieciom nie wolno korzystać z mechanizmu regulacyjnego! W przeciwnym razie może nastąpić uszkodzenie ciała.
- Proszę zwrócić uwagę, by zarówno mechanizmy regulacyjne jak i silniki mogły pracować i poruszać się swobodnie i bez zakłóceń.
- Elementy drobne mogą zostać połknięte przez dzieci powodując obrażenia ciała i zagrożenie dla życia. Dlatego też należy przechowywać je w miejscach dla nich niedostępnych.

Montaż stelaża TEMPUR®

- Umieszczając stelaż w ramie łóżka należy zapewnić mu przynajmniej 4 stabilne punkty podparcia.
- Korzystając ze stelaża bez ramy łóżka, upewnij się, że nogi są mocno zamontowane i stoją na równej powierzchni.
- W przypadku ram regulowanych, przed rozpoczęciem użytkowania należy usunąć wszystkie opaski zabezpieczające. Przed pierwszym użytkowaniem dokładnie sprawdź usunięcie wszystkich opasek, w przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia silników lub ramy.
- W przypadku korzystania z pilota na podczerwień należy zwrócić uwagę na to, aby odbiornik znajdował się w odsłoniętym miejscu, co umożliwi komunikację z nadajnikiem. W razie dłuższej przerwy w korzystaniu z pilota, należy wyjąć z niego baterie, aby zapobiec możliwym szkodom na skutek wylania się z nich płynu.
- Przy szerokościach niestandardowych od 120 cm zalecamy dodatkowe nogi wspierające.
- Produkt został wykonany zgodnie z normą DIN EN 1725 (łóżka i materace: wymagania techniczne i dotyczące bezpieczeństwa) oraz standardami LGA.

Regulacja pozycji

Stelaże regulowane ręcznie można ustawiać pociągając za zawleczkę. Powrót do pozycji wyjściowej następuje poprzez uniesienie elementów regulowanych maksymalnie do góry i ich powolne opuszczenie. Przy stelażach z silnikiem należy użyć przycisku. W celu korzystania z możliwości regulacji należy przestrzegać podanych wyżej wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.

Indywidualna regulacja twardości

Początkowe ustawienie można zmienić przekręcając ruchomą, wewnętrzną część elementu sprężynowego.



Nogi

Jako akcesoria dostępne są różne zestawy nóg, które pozwalają stworzyć ze stelaża wolnostojące łóżko. Mogą też poprawiać stabilność stelaża umieszczonego w ramie. Nogi są łączone z narożnikami zewnętrznymi poprzez umieszczenie w nich otwory. Zaleca się, by w montażu uczestniczyły 2 osoby. Stabilizatory materaca łatwiej mocować po przytwierdzeniu nóg. Aby zapewnić stabilność stelaża przy szerokościach i długościach niestandardowych (odpowiednio od 120 cm oraz od 210 cm) do środkowej listwy zaleca się zamontować dodatkowe nogi wspierające.



Stabilizatory materaca

Jeżeli stelaż TEMPUR® jest używany jako łóżko wolnostojące, stabilizatory są konieczne do zabezpieczenia materaca przed przesuwaniem się. Zaleca się użycie 5 stabilizatorów: jednego w strefie stóp i po dwa z każdego boku (w podwójnym łóżku 2 w strefie stóp). Stabilizatory materaca to wyposażenie opcjonalne, umieszcza się je w odpowiednich miejscach ramy stelaża.



Montage:

Bei Rahmen ohne Verstellung

An den Innenseiten des Rahmens ist der Matratzenhalter mittels der beiliegenden Spax®-Schrauben anzubringen. Die Befestigungspunkte für die Schrauben sind vorgebohrt.

Bei Rahmen mit Motorverstellung

Chrom-Matratzenhalter werden an den seitlichen Aufnahmen einfach eingesteckt. Der Fußteil-Matratzenhalter wird mit Hilfe von 4 Spax®-Schrauben unter die letzte Federleiste in die vorgebohrten Löcher geschraubt.

Wymiary

Stelaże drewniane produkowane są zgodnie z normą DIN EN 1334 (wymiary i zakresy tolerancji dla łóżek i materaców).

Materac

Stelaż łóżkowy TEMPUR® został zaprojektowany specjalnie do zastosowania w połączeniu z materacami TEMPUR®. W tej wyjątkowej koncepcji wypoczynku jedyna w swym rodzaju właściwość materiału TEMPUR® polegająca na redukcji nacisku wspomagana jest przez opatentowaną, absorbującą nacisk powierzchnię stelaża.

Regulacja elektryczna

Prosimy o przestrzeganie informacji podanych na pilocie oraz informacji zawartych w poszczególnych instrukcjach obsługi.

Materiały

Polimery

Stosowane są wyłącznie polimery termoplastyczne i termoelastyczne, które po użyciu mogą być poddane pełnemu recyklingowi. Wszystkie elementy z tworzywa sztucznego są nasyczone farbami i nielakierowane. Nie stosuje się zmiękaczy ani innych szkodliwych substancji pomocniczych.

Drewno

Stelaż drewniany i złącza wykonane są z drewna bukowego, które w celach ochronnych pokryte jest naturalnym woskiem lub folią papierową. Klejenie listew warstwowych odbywa się z użyciem specjalnej, nietoksycznej żywicy mocznikowej. Stelaż i elementy łączące są w zależności od wariantu klejone do 8 razy, zgodnie z normami europejskimi zawierając małe ilości formaldehydu i gwarantując długotrwałą elastyczność.

Konserwacja

Informacje ogólne

Zawiasy mechanizmu regulującego należy raz w roku czyścić suchą szmatką. Części ruchome należy co najmniej raz w roku nacierać wazeliną lub tłuszczem nie zawierającym kwasu.

Konserwacja w ten sposób poprawia żywotność stelaża. Produkt należy chronić przed długotrwałym działaniem promieni słonecznych. Czyścić używając wody lub łagodnych środków czyszczących. Nie wolno używać preparatów szorujących, alkoholu, rozpuszczalników nitro, acetonu ani innych substancji agresywnych. Uszkodzenia spowodowane użyciem niedozwolonych środków czyszczących nie są objęte gwarancją.

Wersje z silnikami

Wszelkich dźwięków wywołanych np. odkładającym się kurzem itd. można uniknąć smarując ruchome połączenia używając dobrej jakości oleju uniwersalnego. W razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz w roku, należy naoliwić najważniejsze miejsca.

Demontaż i recykling

Dzięki oznaczeniu poszczególnych elementów istnieje możliwość sortowania tworzyw, tzn. wszystkie można poddawać recyklingowi.

Specjalne wersje dostępne są na zapytanie.

Zastrzega się możliwość zmian technicznych.

EG-Konformitätserklärung

gemäß der EG-Maschinen-Richtlinie 2006/42/EG
vom 17. Mai 2006, Anhang II A

Hiermit erklären wir, dass die nachstehend bezeichnete Maschine in ihrer Konzeption und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinie 2006/42/EG entspricht. Bei einer mit uns nicht abgestimmten Änderung der Maschine verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Hersteller/Bevollmächtigter:

FROLI Kunststoffwerk GmbH & Co. KG
Liemker Straße 27, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock, Tel.: +49 5207/9500-0

Beschreibung der Maschine:

Elektromotorisch verstellbare Bettsysteme (Lattenroste, Boxspringbetten).

Modelle:

Basicflex, Eco55, Experience, Flex, Koala, orthoPLUS, S55, S75, Sentina, SF Contact, Star, Stella evolution, Stello, Superflex, Tienda, Touchline 2.0, Trend de Luxe, Trend Select De Luxe, viado, VITAL PLUS, Zona

Angewandte harmonisierte Normen insbesondere:

EN 60335-1 : 2002 + A11 : 2004 + A1 : 2004 + A12 : 2006 + A13 : 2008 + A14 : 2010

Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke

- Teil 1: Allgemeine Anforderungen

Bevollmächtigter für die Technische Dokumentation:

Volker Cilisik

Ort/Datum: Schloß Holte-Stukenbrock, 12. August 2015

Angabe zur Person des Unterzeichners:

Volker Cilisik, Leitung Produktentwicklung

Unterschrift:


FROLI Kunststoffwerk GmbH & Co. KG
Liemker Straße 27 | D-33758 Schloß Holte-St.
Telefon: +49 (0)5207-9500-01 | Fax: +49 (0)5207-9500-288
www.frolil.com | frolil@frolil.com

Diese EG-Konformitätserklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn das Produkt ohne Zustimmung umgebaut oder verändert wird.

Frolil Kunststoffwerk GmbH & Co. KG | Liemker Straße 27 | 33758 Schloß Holte-St. | Germany | Tel.: +49 52 07 / 95 00-0 | Fax: +49 52 07 / 95 00-61 | www.frolil.com | frolil@frolil.com

Geschäftsführer: Dr. rer. pol. Margret Fromme-Ruthmann,
Kommanditgesellschaft: Sitz Schloß Holte-St. | Registergericht Bielefeld HRA 15098
Gerichtsstand für beide Teile ist Bielefeld. Erfüllungsort ist Sitz der Firma.

UST-Ident-Nr.: DE814779133, St.-Nr.: 34758250785

Komplementärin: FROLI Fromme GmbH | Sitz Schloß Holte-St. | Registergericht Bielefeld HRB 38995

Volksbank Bielefeld-Gütersloh eG IBAN: DE17 4786 0125 0082 3250 01 | BIC: GENODEM1GTL

Commerzbank IBAN: DE43 4808 0020 0540 7806 00 | BIC: DRESDEFF480

EG Declaration of Conformity

**According to EG-Machinery-Directive 2006/42/EG,
dated May 17, 2006, Annex II A**

We hereby declare that the following machinery, in its design, type and model brought into circulation by us, complies with the essential safety and health requirements of the EG Directive 2006/42/EG. In case of alteration of the machinery without our consent, this declaration will lose its validity.

Manufacturer/authorized representative:

FROLI Kunststoffwerk GmbH & Co. KG
Liemker Straße 27, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock, Germany, Tel.: +49 5207 9500-0

Description of machinery:

Adjustable bed systems with electric motors (slatted bed frames, box spring beds).
Basicflex, Eco55, Experience, Flex, Koala, orthoPLUS, S55, S75, Sentina, SF Contact, Star, Stella evolution, Stello, Superflex, Tienda, Touchline 2.0, Trend de Luxe, Trend Select De Luxe, viado, VITAL PLUS, Zona

Applicable harmonized standards:

EN 60335-1 : 2002 + A11 : 2004 + A12: 2006 + A13: 2008 + A14 : 2010
Household and similar electrical appliances
Part 1: General requirements

Identification of person authorized to sign this declaration:

Volker Cilsik

Place/date: Schloß Holte-Stukenbrock, 12. August 2015

Identification of person authorized to sign this declaration:

Volker Cilsik, Leitung Produktentwicklung

Signature:


FROLI
FROLI Kunststoffwerk GmbH & Co. KG
Liemker Straße 27 | D-33758 Schloß Holte-St.
Telefon: +49 5207 9500-0 | Fax: 9500-283
www.frolli.com | frolli@frolli.com

This declaration of conformity will lose its validity in case of alteration or modification of the product without our consent.

FROLI Kunststoffwerk GmbH & Co. KG | Liemker Straße 27 | 33758 Schloß Holte-St. | Germany | Tel.: +49 5207 / 95 00-0 | Fax: +49 5207 / 9500-61 | www.frolli.com | frolli@frolli.com

Geschäftsführerin: Dr. rer. pol. Margret Fromme-Ruthmann,
Kommanditgesellschaft: Sitz Schloß Holte-St. | Registergericht Bielefeld HRA 15098
Gerichtsstand für beide ist Bielefeld. Erfüllungsort ist Sitz der Firma.


USt-Ident-Nr.: DE814779133, St.-Nr.: 34758250785


Komplementärin: FROLI Fromme GmbH | Sitz Schloß Holte-St. | Registergericht Bielefeld HRB 38995


Volksbank Bielefeld-Gütersloh eG IBAN: DE17 4786 0125 0082 3250 01 | BIC: GENODEM1GT

Commerzbank IBAN: DE43 4808 0020 0540 7606 00 | BIC: DRESDEFF480

14 Notizen / Notes








OKIN GmbH & Co.KG

OKIMAT




Bedienungsanleitung
Instructions for use / Mode d'emploi

OKIMAT 2

OKIMAT 3

Mit Seitenschieber / with sliding cover / avec glissière latérale

Bild 1



Fuß / foot / pied

Rücken / back / dos




Bild 1a

Zugentlastung Handschalterkabel
Stress relief remonte control cable
Attache de précaution du fil de la
télécommande

Bild 1b

Batterieanschluß
Battery connection
Connection de la pile

OKIMAT 1

Mit Klappdeckel / with flap cover / avec couvercle à charnière

Bild 2





Bild 2a
Zugentlastung Handschalterkabel
Stress relief remonte control cable
Attache de précaution du fil de la
télécommande

Bild 2b
Batterieanschluß
Battery connection
Connection de la pile

Bild 3



Grüne Taste / green button / bouton vert




Bild 4

Bei Modellen mit Netzfreeschaltung / for models with mains isolation circuit /
Pour les modèles avec mise hors tension

Lattenrost / bed frame / Sommier




Bild 5

Bedienungshinweise OKIMAT 1/2/3

Sie besitzen einen hochwertigen Lattenrostantrieb, welcher sich durch einfache Handhabung und Wartungsfreiheit auszeichnet. Damit Sie lange Freude daran haben, nehmen Sie sich etwas Zeit, um die leichte Bedienung Kennzulernen.

Funktion: Stufenloses Verstellen von Rücken- und Fußteil einzeln oder gemeinsam je nach Modell (Bild 5).

Einbauanleitung: Der OKIMAT wird einbaufertig geliefert. Falls die Motoren sich nicht in der Einbaulage befinden, schließen Sie bitte den Netzstecker an (bei Ausführung mit Netzfreischaltung für 1 Sek. Die grüne Taste im Stecker drücken siehe Bild 4). Betätigen Sie nun die Tasten 2 und 4 am Handschalter (Bild 6). Die Motoren fahren jetzt in die Einbaulage.

Ziehen Sie aus Sicherheitsgründen den Netzstecker.

Legen Sie zur einfacheren Montage den Lattenrost so auf den Rücken, dass die Stahlrohre nach oben zeigen (Bild 3). Drücken Sie den OKIMATEN über die Rohrhebel fest auf, bis die Rohre in die vorgesehenen U-förmigen Ausnehmungen einschnappen. Dabei ist darauf zu achten, dass das am Antrieb befindliche Rückensymbol in Richtung Kopfende des Lattenrostes zeigt. Beim OKIMAT 2 und 3 wird die Deckelöffnung über den Rohren nach Bild 1 durch die Seitenschieber geschlossen, die in die dafür vorgesehenen Führungskanäle mittig eingeschoben werden. Beim OKIMAT 1 wird die Deckelöffnung über den Rohren nach Bild 2 durch die Klappdeckel geschlossen, die in die Scharniernuten eingehangen und durch leichtes Drücken verrastet werden. Nachdem der OKIMAT eingebaut wurde, vergewissern Sie sich, dass das Handschalterkabel eingesteckt und nach Bild 1a oder 2a zugentlastet ist. Legen Sie jetzt den Lattenrost in das Bettgestell und stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose. Bei der Ausführung mit Netzfreischaltung und Notabsenkung (siehe Sonderausstattung) befindet sich im Netzstecker eine grüne Taste, die Sie bitte nach dem Einstecken 1 Sek. Lang drücken, damit sich der interne Energiespeicher aufladen kann.

Danach bitte Batterie anklemmen (Bild 1b / 2b).

Achtung: max. 5 Schaltzyklen pro. min. Ihr Elektrobett ist jetzt funktionsbereit.

Wir wünschen Ihnen mit unserem Qualitätsprodukt ein geruhames und entspanntes Schlafen.

Instructions for use OKIMAT 1/2/3

You are the owner of a high quality bed frame, easy to use and maintenance free. To ensure that you can enjoy it for a long time, we would like to ask you to take a little time to get familiar with the easy handling.

Function: Stepless adjustment of the back and foot part individually or together, depending on the model (drawing 5).

Instructions for fitting: The OKIMAT is supplied ready for installation. If the motors are not in the correct position for installation, connect the plug (if supplied with mains isolation circuit, push green button for 1 sec. See drawing 4). Then push button 2 and 4 on the handset (drawing 6). Now the motors will move to the right position for installation.

Pull the connection plug for safety reasons.

For easier fitting put the bed frame upside down so that the steel pipes point up (drawing 3). Push the OKIMAT firmly over the lever until the pipes snap in the U-shaped gap. Make sure that the back symbol on the actuator points towards the head section of the slatted bed. The cover sliding covers (see drawing 1), which are pushed mid-way into the guide slot. The cover opening of the OKIMAT 1 is closed over the pipes by means of the flap covers according to drawing 2, which are hooked in the hinges and fixed with a slight push. When the installation of the OKIMAT is complete, please check that the handset cable is plugged in and has no stress according to drawing 1a or 2a. Now push the bedframe into the bed and plug the connection plug into the socket. The model with mains isolation circuit and auxiliary movement (see special equipment) is fitted with a green button on the plug, which must be pushed for 1 sec. After connection to load the internal energy storage.

Then attach the battery (drawing 1b / 2b).

Attention: max. 5 cycles per minute. Now your electr-bed is ready for use. We wish you a quiet and relaxed sleep with our high quality product.

Mode d'emploi OKIMAT 1/2/3

Vous disposez d'un sommier à lattes équipé d'un vérin électrique de grande qualité, facile d'utilisation et ne nécessitant aucun entretien. Pour en profiter le plus longtemps possible, veuillez nous consacrer quelques instants pour vous familiariser avec son maniement très simple.

Fonction: Action d'ajustement indépendant ou simultané du relèvecoussin (et tête) et du relèvement jambes selon modèle (figure 5).

Instruction de montage: Le moteur OKIMAT est livré prêt à l'utilisation. S'il devait être livré non monté au mécanisme de relevage du sommier, se reporter aux instructions de montage du fabricant de lits en procédant comme l'indique la figure 3, c'est à dire en retournant le sommier et après avoir branché le moteur (voir plus bas) et enlevé les couvercles d'accrochage (soit selon figure 1 pour OKIMAT 2 et 3, soit selon figure 2 pour OKIMAT 1) actionner les touches 2 et 4 de la télécommande, avant d'encliqueter le moteur sur les deux traverses tubulaires du mécanisme, à l'emplacement des leviers de poussée: prendre soin de faire correspondre les symboles « côté tête » et « côté pieds » avec le sens correspondant du sommier.

Branchement: Pour le branchement du moteur, bien enfoncer la fiche dans la prise de courant; pour les modèles avec mise hors tension, presser le bouton vert de la fiche pendant 1 seconde dès son raccordement au secteur (figure 4). S'assurez que la télécommande est correctement branchée au moteur (figure 2) ainsi que la pile 9 volt, selon modèle 8 (figure 1b ou 2b). Cette pile rend possible un mouvement de secours en cas de panne de courant. Votre lit est à présent prêt pour vous donner satisfaction pendant de longues années.

Behebung von Störungen

Allgemein für alle OKIMATEN

Motoren arbeiten nicht, wenn der Handschalter betätigt wird.

- a. Netzanschluss überprüfen
- b. Handschalterstecker überprüfen

OKIMATEN mit Netzfreeschaltung und Notabsenkung zusätzlich

- c. grüne Taste im Netzstecker drücken (Bild 4)
- d. nach erfolgter Notabsenkung arbeiten die Motoren nicht, obwohl die Netzspannung wieder da ist; dann grüne Taste in dem Netzstecker drücken und Batterie erneuern.

Trouble shooting

General for all OKIMAT

Motors do not work when the handset is used

- a. Check the mains connection
- b. Check the plug of the handset

Additionally for OKIMAT with mains isolation circuit and auxiliary movement

- c. Push the green button of the mains connection plug (see drawing 4)
- d. After using the auxiliary movement the motors do not work despite supply voltage. Press green button of the mains connection plug and renew the battery.

Suppression de pannes

Pour tous les moteurs OKIMAT

Si les moteurs ne travaillent pas quand la télécommande est enclenchée.

- a. Vérifiez le branchement de la prise
- b. Vérifiez la prise de la télécommande

Pour les modèles OKIMAT avec mise hors tension et mouvement de secours additionnellement

- c. Pressez le bouton vert sur la prise (voir image 4)
- d. Après un mouvement de secours effectué, si les moteurs ne travaillent pas, même si la tension est revenue, pressez de nouveau le bouton vert sur la prise et renouvelez la pile.

Handschalterfunktionen:

- | | | |
|---|----------------|----------------------------|
| 1 Rückenteil hoch | 3 Fußteil hoch | 5 Rücken- und Fußteil hoch |
| 2 Rückenteil ab | 4 Fußteil ab | 6 Rücken- und Fußteil ab |
| 7 Signallicht leuchtet, wenn eine Taste betätigt wird. | | |
| (Bei Modellen mit 4-Tasten-Handschalter entfallen die Funktionen 5 – 7) | | |

Functions:

- | | | |
|---|------------------|----------------------|
| 1 back up | 3 foot part up | 5 back and foot up |
| 2 back down | 4 foot part down | 6 back and foot down |
| 7 Light flashes as one switch is in action | | |
| (for models with 4 button-remote control functions 5 – 7 are omitted) | | |

Fonctions de la télécommande

- | | | |
|---|-----------------|------------------------|
| 1 montée dos | 3 montée pied | 5 montée dos et pied |
| 2 descente dos | 4 descente pied | 6 descente dos et pied |
| 7 Voyant allumé lorsque un bouton est pressé | | |
| (Pour les modèles avec une télécommande à 4 boutons les fonctions 5 – 7 sont supprimées) | | |




Bild 6

Sonderausstattung

1. Netzfreeschaltung

Unsere Netzfreeschaltung schützt Sie vor möglichen Nachteilen durch elektromagnetische und elektrische Wechselfelder, weil im Netzstecker ein 2-poliges Relais Sie nach jeder Handschalterbetätigung vom Hausnetz trennt (Relaisklicken ist hörbar).

Der Antrieb ist dann völlig Netzspannungsfrei und das gesamte System verbraucht im Ruhezustand keinen Netzstrom. Erhebliche Stromersparnis bis zu € 15.- / Jahr. Durch diese vorteilhafte Steuerung arbeitet unsere Netzfreeschaltung mit allen übergeordneten Netzfreeschaltungen perfekt zusammen, die z.B. ein Schlafzimmer spannungsfrei schalten, um im gesamten Schlafbereich magnetische und elektrische Wechselfelder zu vermeiden.

2. Notabsenkung

Damit Sie bei Stromausfall in die Liegeposition fahren können, ist als Sonderausstattung eine Notabsenkung installiert, die über die angebaute 9 Volt Alkali-Manganbatterie ermöglicht wird. Die Absenkgeschwindigkeit ist reduziert. Bei Stromausfall wird die Batterie automatisch aktiviert, wenn die Tasten für Kopf- und Fußteil „abwärts“ gedrückt werden. Obwohl die Batterie mehrmalige Notabsenkungen ermöglicht, empfehlen wir aus Sicherheitsgründen nach jeder Notabsenkung den Austausch, spätestens aber nach 3 Jahren, da dann die Kapazität nachlässt.

Achtung: Die von uns zur Erstausrüstung verwendeten Batterien sind frei von Cadmium und Quecksilber. Trotzdem gehören verbrauchte Batterien nicht in den Hausmüll. Geben Sie diese bitte bei entsprechenden Sammelstellen oder im Handel ab. Ersatzbatterien können bei OKIN gegen Einsendung eines frankierten Rückumschlags und € 3.50 in Briefmarken bezogen werden.

Special equipment

1. Mains isolation circuit

Our mains isolation circuit protects you against potential dangers resulting from electrical or magnetic alternating fields since a 2-pole relay in the connection plug cuts you immediately off the mains connection (you can hear a click in the relay).

Now the actuator is completely isolated from the mains, and the complete system does not use any current at rest. You will save considerable amounts of current. Due to this positive control, our mains isolation circuit works together perfectly with all preceding mains isolation circuits, which for example keep a bedroom voltage-free in order to avoid magnetic and electrical alternating fields in the sleeping area.

2. Auxiliary movement

As a special equipment an installed 9 Volt manganese battery allows an auxiliary movement into horizontal position in the case of a power failure. The battery is automatically activated, if the buttons for "head and foot part down" are pushed. The subside speed is reduced. Although the battery can manage several auxiliary movements, we suggest to change it after each auxiliary movement, after 3 years at the latest, because the capacity of the battery will deteriorate.

Attention: The battery initially supplied with the motors are free from cadmium and mercury. The nevertheless must not be put in the bin. Please return them to special collections or at the retailer's. Replacement batteries can be obtained from OKIN against a prepaid envelope and € 3.50 in stamps.

Equipement spécial

1. Mise hors tension

Notre mise hors tension vous évite les désagréments des champs électromagnétiques émis par tout appareil électrique. Le relais bipolaire situé dans la fiche / prise de courant, vous isole du secteur dès que vous relâchez de la télécommande (clic audible). Les moteurs et votre lit sont à présent totalement isolés du réseau électrique de votre maison. Une économie en résulte, la longévité des moteurs augmente sensiblement. Ce « Coupe courant » automatique est également compatible avec des systèmes existants de mise hors tension généralisée, mettant hors-tension certaines zones d'une habitation: comme les chambres à coucher.

2. Mouvement de secours

Une pile alcaline de 9 V permet, comme équipement spécial, un mouvement de secours (remise en position horizontale) en cas de panne de courant, simplement en actionnant les touches « descente » de la télécommande. Bien qu'une pile permette plusieurs mouvements de secours nous vous recommandons de le remplacer après chaque sollicitation, ou au plus tard au bout de 3 ans, du fait que toutes les piles perdent de leur capacité (charge) dans le temps.

Attention: Les piles fournies ne contiennent ni cadmium ni mercure. Néanmoins les piles usagées ne font pas partie des déchets ménagers. Nous vous prions de bien vouloir les remettre à un point de ramassage approprié ou à un magasin. OKIN peut vous fournir des piles de remplacement contre l'envoi d'une enveloppe affranchie et de € 3.50 en timbres.

OKIN Gesellschaft für Antriebstechnik mbH & Co.KG

Zur Merhardt 9 · D-51645 Gummersbach · Germany

Tel.: 0 22 61 / 79 42 – 0 · Fax 0 22 61 / 97 91 18

Technische Daten

Netzanschluss 100 / 110 / 230 / 240 Volt AC 50 / 60 Hz

Der **OKIMAT** arbeitet mit einer Gleichspannung von 24 V DC

Einschaltdauer 15% bei einem maximalen Dauerbetrieb von 2 min.

Schutzart: Gefertigt nach VDE Schutzklasse II

Betriebsspannung des Handschalters 24 V DC

Leistungsbedarf, je nach Belastung und Typ 30 – 300 Watt

Sonderausstattung: Netzfreeschaltung kompatibel mit übergeordneten Netzfreeschaltungen

Notabsenkung bei Stromausfall

Technical data

Mains connection 100 / 110 / 230 / 240 V AC 50 / 60 Hz

The **OKIMAT** works with a direct voltage of 24 V DC. Operation time with 50 VA

Transformer 15% with a maximum continuous of 2 min.

Manufactured in accordance with VDE protection class II

Voltage of the remote control: 24 V DC

Force, depending on load and model: 30 – 300 Watt

Special equipment:

- Mains isolation circuit compatible with general mains isolation systems
- Auxiliary movement in the case of current failure

Information techniques

Tension 100 / 110 / 230 / 240 V AC 50 / 60 Hz

Le moteur **OKIMAT** travaille en courant continu avec une tension de 24 V DC

Facteur de marche 15% sur le transformateur de 50 VA dans le cas d'un

Fonctionnement permanent de 2 minutes

Fabriqué selon les normes VDE classe II

Tension de selon charge et type: 30 – 300 Watt

Équipement spécial:

- Mise hors tension compatible avec des installations de mise hors tension généralisée
- Mouvement de secours en cas de coupure de courant.

ACHTUNG


Der **OKIMAT** ist nur für den Einsatz in Lattenrosten bestimmt. Überlastung vermeiden. Nicht über 2 Min. dauernd betätigen, da sonst Beschädigungen entstehen können, für die der Hersteller nicht haftet. Handschalter stets zugentlasten und korrekt anschließen. Netzstecker korrekt und fest in die Steckdose stecken. Die Netzsteckdose muss nach der Installation zugänglich sein. Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder durch eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden. Der **OKIMAT** darf nur von autorisiertem Fachpersonal geöffnet werden! **Vor dem Öffnen, Netzstecker ziehen.** Eigenmächtige Instandsetzungen und Veränderungen schließen eine Haftung des Herstellers für daraus entstehende Schäden aus.

ATTENTION

The **OKIMAT** must only be used for bed frames. Do avoid overload. Do not use continuously for more than 2 minutes for risk of damage for which the manufacturer cannot be held responsible. The handset must be free of stress at all times and must be connected correctly. Ensure that the plug is connected correctly. The wall socket has to be accessible after installation. If the lead wire of this device is damaged the manufacturer or the after-sales service or a equal qualified person has to replace the lead wire to avoid any danger. Only authorized personnel are allowed to open the **OKIMAT**. **Disconnect from mains before opening.** The manufacturer does not accept any responsibility for damages resulting from repairs or changes carried out by the customer.

ATTENTION

Le moteur **OKIMAT** est uniquement adapté à l'utilisation de sommiers. Évitez la surcharge. Ne pas utiliser plus de 2 minutes en continu car il pourrait en résulter des dégâts pour lesquels le fabricant ne pourra être tenu pour responsable. Branchez correctement la prise. La prise de courant restée accessible après l'installation. En cas de dommage le cordon électrique et la prise de l'appareil doivent être immédiatement remplacés par le fabricant, l'un de ses services après-vente ou par une autre personne qualifiée pour éviter les risques. Uniquement du personnel habilité est autorisé à ouvrir le moteur **OKIMAT**. **Débranchez du secteur avant toute intervention.** Des réparations ou changements effectués sous votre propre initiative n'engagent pas la responsabilité du fabricant pour des dégâts engendrés.



Kontakt zwischen Funkfernbedien- ung und Motoreinheiten herstellen

Schließen Sie zuerst den Netzstecker Ihres Bettsystems an, welches Sie mit dem Funksender verwenden wollen.

Entfernen Sie den Transportschutz aus den Batteriefächern des Handsenders und dem Funkempfänger durch Abziehen. Die LED im Funkempfänger blinkt kurz.

Verbinden Sie den Stecker des Funkempfängers mit der entsprechenden Buchse am Antriebsgehäuse.

Wenn Sie jetzt den mitgelieferten Handsender betätigen wird automatisch der Kontakt zwischen Handsender und dem angeschlossenen Bettsystem hergestellt.

Sollte die Inbetriebnahme nicht funktionieren, können Sie den Kontakt zwischen Fernbedienung und Motoreinheit, wie auf der folgenden Seite beschrieben, herstellen.

Sollte das Bettsystem nicht auf die Signale des Handsenders reagieren, kann es durch Drücken der Taste am Funkempfänger in die flache Liegeposition gefahren werden

Establish contact between radio remote control and motor units

First connect the mains plug of your bed system that you want to use with the radio transmitter

Remove the transport protection from the battery compartments of the hand transmitter and the radio receiver by removal. The LED in the radio recipient flashes briefly.

Connect the plug of the radio receiver to the corresponding socket at the drive housing.

If you operate the enclosed hand transmitter now, the contact between hand transmitter and connected bed system is established automatically.

If commissioning does not work, you can connect the remote control to the motor unit as described on the following page.

If the bed system cannot react to the signals of the hand transmitter, you can move it to the flat lying position by pushing the button at the radio recipient.

Establecer el contacto entre el mando a distancia y las unidades de motor

En primer lugar, conecte el enchufe del sistema de la cama en la que va a usar el mando a distancia.

Retire el material de protección del compartimiento para pilas del mando a distancia y del receptor por radio. El LED del receptor por radio parpadea brevemente.

Enchufe el receptor por radio a la toma situada en la carcasa de la unidad de accionamiento.

Una vez enchufado, al activar el transmisor manual, se establece automáticamente contacto entre el transmisor manual y el sistema de la cama conectada.

Si no se enciende, puede establecer el contacto entre el mando a distancia y la unidad de motor de la forma descrita en la página siguiente.

Si el sistema de la cama no reacciona a la señal del transmisor manual, pulse la tecla que se encuentra en el receptor por radio para poner la cama en posición horizontal.

Etablir un contact entre une télécommande radio et des unités de moteur

Commencez par brancher la fiche secteur de votre système de lit avec lequel vous souhaitez utiliser l'émetteur radio.

Retirez la protection de transport des compartiments des piles de l'émetteur manuel et du récepteur radio en tirant dessus. La LED du récepteur radio clignote brièvement.

Connectez la prise du récepteur radio à la fiche correspondante du boîtier d'entraînement.

Si vous actionnez maintenant l'émetteur manuel fourni, le contact entre l'émetteur manuel et le système de lit branché est établi automatiquement.

Si la mise en service ne fonctionne pas, vous pouvez établir le contact entre la télécommande et l'unité de moteur comme décrit à la page suivante.

Si le système de lit ne réagit pas aux signaux de l'émetteur manuel, il peut être actionné en position allongée plate en appuyant sur la touche du récepteur radio.

Stabilire il contatto tra il telecomando e le unità motore.

Collegare prima la spina di rete del sistema in dotazione che si desidera utilizzare con il radiotrasmettitore.


Rimuovere tirando la protezione per il trasporto dai vani batterie del trasmettitore portatile e dal ricevitore. Il LED nel radioricevitore lampeggia per alcuni istanti.

Collegare lo spinotto del radioricevitore alla presa specifica presente sull'alloggiamento della trasmissione.

Se a questo punto si aziona il trasmettitore portatile fornito in dotazione, il contatto tra il trasmettitore portatile e il sistema collegato.

Se l'attivazione funziona in modo corretto, è possibile stabilire il contatto tra il telecomando e l'unità motore come descritto nella pagina successiva.

Se il sistema non risponde ai segnali del trasmettitore portatile, è possibile raggiungere la posizione orizzontale piatta premo il pulsante presente sul radioricevitore.



Kontakt zwischen Funkfernbedienung und 2 Bettsystemen herstellen

Schließen Sie zuerst den Netzstecker Ihres Bettsystems an, welches Sie mit dem Funksender verwenden wollen.

Entfernen Sie den Transportschutz aus den Batteriefächern des Handsenders und dem Funkempfänger durch Abziehen. Die LED im Empfänger blinkt kurz.

Halten Sie die Taste am Empfänger während der folgenden beiden Schritte stets gedrückt.

Entnehmen Sie nun aus dem Funkempfänger eine Batterie und legen Sie bei gedrückter Taste diese wieder ein. Die LED blinkt

Im Anschluss drücken Sie eine beliebige Taste des mitgelieferten Handsenders. Die LED leuchtet grün.

Sie können die Taste nun wieder loslassen.

Verbinden Sie den Stecker des Funkempfängers mit der entsprechenden Buchse am Antriebsgehäuse.

Wiederholen Sie die oben beschriebenen Punkte auch für das zweite Bettsystem. Benutzen Sie hierbei denselben Handsender.

Establish contact between radio remote control and motor units

First connect the mains plug of your bed system that you want to use with the radio transmitter

Remove the transport protection from the battery compartments of the hand transmitter and the radio receiver by removal. The LED in the radio recipient flashes briefly.

Keep the button at the receiver pushed during the next two steps.

Now remove a battery from the radio transmitter and insert it again with the button pushed. The LED flashes.

Afterwards, push any button of the enclosed hand transmitter. The LED lights up green.

You may now release the button again.

Connect the plug of the radio receiver to the corresponding socket at the drive housing.

If you operate the enclosed hand transmitter now, the contact between hand transmitter and connected bed system is established automatically. Repeat the above items for the second bed system as well. Use the same hand transmitter for this.

Establecer el contacto entre el mando a distancia y las unidades de motor

En primer lugar, conecte el enchufe del sistema de la cama en la que va a usar el mando a distancia.

Retire el material de protección del compartimiento para pilas del mando a distancia y del receptor por radio. El LED del receptor parpadea brevemente.

Durante los dos pasos siguientes, mantenga la tecla del receptor pulsada.

Retire una pila del receptor por radio y vuelva a insertarla mientras mantiene la tecla pulsada. El LED parpadea.

Para concluir, pulse cualquiera de las teclas del transmisor manual. Se iluminará el LED verde.

Puede volver a soltar la tecla.

Enchufe el receptor por radio a la toma situada en la carcasa de la unidad de accionamiento.

Repita el procedimiento descrito arriba para el sistema de la segunda cama. Use el mismo transmisor manual.

Etablir un contact entre une télécommande radio et des unités de moteur

Commencez par brancher la fiche secteur de votre système de lit avec lequel vous souhaitez utiliser l'émetteur radio.

Retirez la protection de transport des compartiments des piles de l'émetteur manuel et du récepteur radio en tirant dessus. La LED du récepteur clignote brièvement.

Maintenez toujours enfoncée la touche du récepteur pendant les deux étapes suivantes.

Retirez maintenant une pile du récepteur radio et remettez-la en place en maintenant la touche enfoncée. La LED clignote.

Enfin, appuyez sur la touche de votre choix de l'émetteur manuel fourni. La LED s'allume en vert.

Vous pouvez maintenant relâcher la touche.

Connectez la prise du récepteur radio à la fiche correspondante du boîtier d'entraînement.

Répétez les points décrits ci-dessus pour le second système de lit également. Utilisez pour cela le même émetteur manuel.

Stabilire il contatto tra il telecomando e le unità motore.

Collegare prima la spina di rete del sistema che si desidera utilizzare con il radiotrasmettitore.

Rimuovere tirando la protezione per il trasporto dai vani batterie del trasmettitore portatile e dal ricevitore. Il LED nel ricevitore lampeggia per alcuni istanti.

Tenere sempre premuto il pulsante presente sul ricevitore durante entrambi i passaggi riportati di seguito.

A questo punto rimuovere una batteria dal radiorecettore ed inserirla nuovamente tenendo premuto il pulsante. Il LED lampeggia.

Infine premere un pulsante a piacere del trasmettitore fornito in dotazione. Il LED emette una luce verde.

A questo punto è possibile rilasciare il pulsante.

Collegare lo spinotto del radiorecettore alla presa specifica presente sull'alloggiamento della trasmissione.

Ripetere i passaggi precedentemente descritti anche per il secondo sistema. Durante questa operazione utilizzare lo stesso trasmettitore portatile.